

### Respostas a Pedidos de Esclarecimento

Pedidos de Esclarecimento feitos por empresas interessadas no Pregão Eletrônico nº 041/2016, os quais foram submetidos à área técnica do SAAE São Carlos. Seguem as perguntas e respectivas respostas:

- Na comunicação de alteração do edital, especificamente no item características específicas o edital solicita que os medidores tenham a gravação da sigla SAAE e o número de série do medidor no anel de fechamento, sendo que no anel poderá ser gravado somente o número de série do hidrômetro. Pergunta: Podemos atender este item efetuando a gravação da seguinte forma: gravação da sigla SAAE em baixo relevo em ambos os lados da carcaça e a gravação do número de série do hidrômetro, no mostrador ou seja dentro da relojoaria ao invés de ser no anel de fechamento?

**Resposta:** Não será aceito gravação do número de série dentro da relojoaria, uma vez que sua visualização por parte dos leituristas e fiscais se torna difícil, motivo pelo qual padronizamos a gravação da numeração na parte de cima do hidrômetro ao lado da cúpula.

- Com referência a numeração do medidor, devemos obedecer a norma ABNT 8194/2013, contendo 10 dígitos ou 12 dígitos para a numeração dos medidores?

**Resposta:** Quanto ao número de dígitos do hidrômetro, o mesmo deverá conter 10 dígitos, exemplo: A16w999999.

- Na página 8 anexo 2 do termo de referência do objeto do orçamento estimado, o mesmo cita que o medidor deverá atender classe metrológica B na posição horizontal, porém na página 23 anexo 2 do objeto do orçamento, o mesmo cita que o medidor deverá atender classe metrológica B, mantendo a classe instalado em qualquer posição (H/V). Pergunta: Para análise técnica, devemos considerar qual posição do medidor no que diz respeito a classe B?

**Resposta:** O hidrômetro deverá manter a classe B na posição horizontal e a classe A na posição vertical. Salientamos que o documento contendo as alterações no edital (publicado em 23/12/2016) substituiu os Anexos I, II e III do primeiro edital publicado.

- No anexo I, subitem 3.3.2. do edital é solicitada que a gravação do número de série na carcaça deve seguir a profundidade de 0,3mm conforme Norma, porém alertamos que a Norma ABNT NBR15538:2013, item 4.2, menciona profundidade 0,2mm. Isto posto, solicitamos que seja aceita a profundidade conforme esta Norma.

**Resposta:** esclarecemos que será aceito conforme previsto na norma em questão.

Marcel R. Santos  
Pregoeiro  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - São Carlos/SP