


LIGAÇÃO DOS SINAIS DE CORRENTE	LIGAÇÃO DOS SINAIS DE TENSÃO	TRIP DO DISJUNTOR	COMANDO E SINALIZAÇÃO DO DISJUNTOR GERAL					
TRANSFORMADORES DE CORRENTE 100/5A RT-C20 - CLASSE 1S KV - 108100	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 1000 VA - 115KV/220V		MOTOR - 220VCA	BOTÃO LIGA	BOTÃO DESLIGA	MLA CARREGADA	DISJUNTOR DESLIGADO	DISJUNTOR LIGADO



⦿ BORNES DO DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO
⦿ BORNES DO QUADE DE COMANDO DO DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO

REVISÃO em 12-05-2015: MUDADO O RELÉ DE PROTEÇÃO PARA S40 SCHNEIDER.

CLIENTE : SAE SÃO CARLOS-SP			DATA	20.10.2014	DES.	002/013	FABIO BAPTISTA		
OBRA : SUBESTAÇÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO 11.9KV, VALE FELICIDADE.			FOLHA	EL-02	PROJ.	013/2014	ENGENHEIRO ELETRICISTA, CREA : 0681861533		
TÍTULO : COMANDO DO RELÉ DO DISJUNTOR GERAL DE M.T.			ESCALA	5/ESC	REV.		DATA	VER.	RUA THEODORIANA M. COCCAS, 85, VILA VERMILHADA, 13560-440 SÃO CARLOS - SP