

LEGENDA

- LIMITE DO SETOR (ESQUEMÁTICO)
- ADUTORA SECA EXISTENTE DN 100 mm
- REDES PRIMÁRIAS PROJETADAS DN 75 mm
- REDES PRIMÁRIAS PROJETADAS DN 100 mm
- REDES PRIMÁRIAS PROJETADAS DN 150 mm
- REDES PRIMÁRIAS PROJETADAS DN 200 mm
- REGISTROS A INSTALAR

N

ARACY / APOIADO – 02 / 02

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	SAAE ACEITO	SAAE DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO

NOTAS

AS PRESSÕES INDICADAS NO DESENHO, REFEREM-SE AO NÍVEL DO RESERVATÓRIO NA COTA 807,50m (1,0m acima da cota de fundo do reservatório apoiado metálico = 806,50m ou 2,0m abaixo da cota de fundo da câmara inferior do reservatório elevado = 809,50m).
PARA O RESERVATÓRIO OPERANDO COM O N.A. MÍNIMO OPERACIONAL (N.A. médio = 812,0m). CONSIDERAR ACRÉSSIMO DE 4,50m NAS PRESSÕES INDICADAS NO DESENHO.
PARA O RESERVATÓRIO OPERANDO COM O N.A. MÁXIMO (817,50m). CONSIDERAR ACRESSIMO DE 10,0m NAS PRESSÕES INDICADAS NO DESENHO.

SAAE SÃO CARLOS

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO : /
ACEITO: /
VISTO: /

EXECUTADO POR

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto SÃO CARLOS

DES.: AMILSON 29/01/2.015
PROJ.: B. C. MARCHEZIN 22/01/2.015
APROVADO POR:
ASS.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE SÃO CARLOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SETOR ARACY
REDE DE DISTRIBUIÇÃO – SETOR RES. APOIADO ARACY
PROJETO BÁSICO – DEFINIÇÃO DA ZONA BAIXA
ANEIS EXISTENTES E PROJETADOS

ÁREA PROJ.: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SUB-ÁREA PROJ.: SETOR ARACY

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto SÃO CARLOS

Nº 011–H–017
FL. 07 / 07
Nº CONTRATADA
ESCALA 1:2500