

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	COLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	5 uH	0,6 uT	7,4	0,8 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	5 uH	0,6 uT	7,4	0,8 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	5 uH	0,72 uT	6,8	0,6 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	2 uH	0,41 uT	6,3	0,9 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	5 uH	0,6 uT	7,4	0,8 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	2 uH	0,41 uT	6,3	0,9 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	2 uH	0,41 uT	6,3	0,9 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	2 uH	0,44 uT	6,5	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	5 uH	0,57 uT	6,5	0,8 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	2 uH	0,36 uT	6,7	1,22 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	0,12 uT	6,3	1,2 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	2 uH	0,14 uT	6,6	1,08 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	1 uH	0,14 uT	6,3	1,08 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	1 uH	0,14 uT	6,25	1,26 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	0,13 uT	6,2	1,1 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	0,13 uT	6,2	1,1 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	5 uH	0,6 uT	7,4	0,8 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	3 uH	0,15 uT	6,3	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	3 uH	0,33 uT	6,4	0,8 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	5 uH	0,72 uT	6,8	0,6 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	3 uH	0,32 uT	6,4	0,77 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	4 uH	0,2 uT	6,4	0,75 mg/L	0,63 g/L	Ausência*	Ausência
23	Cidade Aracy	4 uH	0,39 uT	6,4	0,54 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	1 uH	0,19 uT	6,1	1 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	0,13 uT	6,4	0,9 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	<1 uH	0,11 uT	6,3	0,52 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	<1 uH	0,15 uT	6,2	0,77 mg/L	0,60 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	1 uH	0,26 uT	7,5	0,5 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	1 uH	0,16 uT	<6,0	0,79 mg/L	>0,80 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	1 uT	0,14 uT	6,3	1,08 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	1 uH	0,21 uT	6,21	1,03 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência

Ausência* - presença em 01 ou 02 amostras - ausente na coleta

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.