

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	COLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	3 uH	0,45 uT	7,4	1,14 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	3 uH	0,45 uT	7,4	1,14 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	5 uH	0,48 uT	7,8	0,85 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	<1 uH	<0,30 uT	6,2	1,33 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	3 uH	0,45 uT	7,4	1,14 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	<1 uH	<0,30 uT	6,2	1,33 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,01 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	3 uH	0,3 uT	6,2	0,95 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	2 uH	<0,30 uT	6,5	1,27 mg/L	0,78 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	<1 uH	<0,30 uT	6,9	1,51 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	<0,30 uT	6,2	0,76 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	<1 uH	<0,30 uT	6,2	1,15 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	<0,30 uT	6	0,93 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,31 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	<0,30 uT	6,1	0,89 mg/L	0,63 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	<0,30 uT	6,1	0,89 mg/L	0,63 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	3 uH	0,45 uT	7,4	1,14 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	<1 uH	<0,30 uT	6,4	1,13 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	<1 uH	<0,30 uT	6,4	1,15 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	5 uH	0,48 uT	7,8	0,85 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	<0,30 uT	6,4	1,15 mg/L	0,65 mg/L	Ausência*	Ausência
22	Douradinho	<1 uH	0,30 uT	6,4	1,11 mg/L	0,78 mg/L	Ausência*	Ausência
23	Cidade Aracy	2 uH	<0,30 uT	6,5	1,02 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	<1 uH	<0,30 uT	5,9	0,92 mg/L	0,63 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	<0,30 uT	6,6	1,5 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	<1 uH	0,3 uT	6,3	0,87 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	<1 uH	0,3 uT	6,3	0,87 mg/L	0,64 mg/L	Ausência*	Ausência
28	C.E.A.T.	6 uH	0,7 uT	7,1	1,38 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	<1 uH	<0,30 uT	5,2	1,25 mg/L	1,14 mg/L	Ausência	Ausência
30	Vital Brasil (Cica)	<1 uT	<0,30 uT	6,4	0,98 mg/L	0,8 mg/L	Ausência*	Ausência
31	Azulville	<1 uT	<0,30 uT	5,9	1,03 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
32	Poço CEAT	<1 uT	<0,30 uT	7,7	1,78 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	<0,30 uT	6	0,93 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	<1 uH	<0,30 uT	5,9	1,4 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	<1 uH	<0,30 uT	7,76	1,3 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência

**Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.**