

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,26 uT	7,5	1,2 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,26 uT	7,5	1,2 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,28 uT	7,6	0,6 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,25 uT	6,3	0,9 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	<1 uH	0,22 uT	6,9	1,4 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	<1 uH	0,25 uT	6,3	0,9 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	<1 uH	0,13 uT	6,3	1,02 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	<1 uH	0,2 uT	6,5	0,9 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	<1 uH	0,21 uT	6,6	1 mg/L	0,78 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	<1 uH	0,12 uT	7,1	0,88 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	0,13 uT	6,3	1,01 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	1 uH	0,14 uT	6,4	1,04 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	0,11 uT	6,7	0,89 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	0,14 uT	6,14	1,03 mg/L	0,77 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	0,16 uT	6,1	0,9 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	0,16 uT	6,1	0,9 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	<1 uH	0,22 uT	6,9	1,4 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	<1 uH	0,1 uT	6,3	1,05 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	<1 uH	0,19 uT	6,4	0,8 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	<1 uH	0,28 uT	7,6	0,6 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	0,13 uT	6,3	0,75 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	<1 uH	0,1 uT	6,4	0,87 mg/L	0,66 g/L	Ausência	Ausência
23	Cidade Aracy	<1 uH	0,1 uT	6,4	0,73 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	1 uH	0,18 uT	6,1	0,92 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	0,11 uT	6,5	0,76 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	1 uH	0,14 uT	6,3	0,93 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	<1 uH	0,27 uT	6,3	0,82 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	2 uH	0,22 uT	7,1	1,78 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	1 uH	0,15 uT	<6,0	1,29 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	0,11 uT	6,7	0,89 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	1 uH	0,17 uT	6,1	0,77 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	1 uH	0,12 uT	7,38	1,03 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência

Ausência* - presença em 01 ou 02 amostras - ausente na recoleta

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.