

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	COLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	1 uH	0,3 uT	7,3	1,27 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	1 uH	0,3 uT	7,3	1,27 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	1 uH	<0,30 uT	7,1	1,02 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,2 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,2 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,2 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	<1 uH	<0,30 uT	6	1,34 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	1 uH	<0,30 uT	6,2	0,86 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	<1 uH	<0,30 uT	6,4	1,09 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	<1 uH	<0,30 uT	7,4	0,6 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	<0,30 uT	6,1	0,85 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	<1 uH	<0,30 uT	6,3	0,98 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	<0,30 uT	0,67	0,86 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	<0,30 uT	6,14	1,59 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	<0,30 uT	6	1,06 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	<0,30 uT	6	1,06 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	1 uH	0,3 uT	7,3	1,27 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	<1 uH	<0,30 uT	6,2	0,92 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	<1 uH	<0,30 uT	6,3	1,35 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	1 uH	<0,30 uT	6,3	1,35 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	<0,30 uT	6,3	1,35 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	<1 uH	0,3 uT	6,3	1,41 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
23	Cidade Aracy	<1 uH	<0,30 uT	6,4	0,95 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	<1 uH	<0,30 uT	5,9	1,2 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	<0,30 uT	6,6	1,33 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	<1 uH	<0,30 uT	6,4	1,55 mg/L	0,61 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	1 uH	<0,30 uT	0,7	1,15 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	1 uH	<0,30 uT	6,8	1,43 mg/L	0,78 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	<1 uH	<0,30 uT	<6,0	1,42 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
30	Vital Brasil (Cica)	1 uT	0,41 uT	6,6	0,69 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
31	Azulville	<1 uT	<0,30 uT	<6,0	1,01 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
32	Poço CEAT	1 uT	<0,30 uT	7,5	0,85 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	<0,30 uT	6,06	0,86 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	<1 uH	<0,30 uT	6,01	1,55 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	<1 uH	<0,30 uT	7,67	1,45 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.