

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	4 uH	0,4 uT	8,7	1,05 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	4 uH	0,4 uT	8,7	1,05 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	7 uH	0,53 uT	9	0,94 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	3 uH	0,43 uT	6,4	0,6 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	4 uH	0,28 uT	8,9	1,03 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	3 uH	0,43 uT	6,4	0,6 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	1 uH	0,16 uT	6,2	1 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	2 uH	0,28 uT	6,2	0,71 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	3 uH	0,26 uT	6,7	0,88 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	1 uH	0,2 uT	7,1	1,1 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	1 uH	0,2 uT	6,7	1 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	1 uH	0,17 uT	6,4	1,1 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	1 uH	0,17 uT	6,3	1 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	1 uH	0,21 uT	6,6	1 mg/L	0,77 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	3 uH	0,18 uT	6,07	1,22 mg/L	>0,80 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	3 uH	0,18 uT	6,07	1,22 mg/L	>0,80 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	4 uH	0,28 uT	8,9	1,03 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	1 uH	0,18 uT	6,3	1,1 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	3 uH	0,25 uT	6,5	0,94 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	7 uH	0,53 uT	9	0,94 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	3 uH	0,25 uT	6,5	1 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	1 uH	0,21 uT	6,4	1,1 mg/L	0,64 g/L	Ausência	Ausência
23	Cidade Aracy	1 uH	0,2 uT	6,6	0,9 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	3 uH	0,21 uT	6,1	0,7 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	1 uH	0,21 uT	6,6	0,9 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	1 uH	0,26 uT	6,3	1,3 mg/L	0,63 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	2 uH	0,37 uT	6,1	1 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	1 uH	0,24 uT	6,8	1 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	1 uH	0,17 uT	5,4	0,7 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	1 uT	0,17 uT	6,3	1 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	2 uH	0,25 uT	6,1	1,2 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	1 uH	0,14 uT	8	1,2 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência

ausente* - presença em 01 ou 02 amostras - ausente na coleta

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.