

Qualidade da Água em Cumprimento do Decreto Federal nº 5.440 de 04/05/2005 Mês de Referência: Julho/2017

			Média dos Parâmetros								
Código	Código Zona de Abastecimento / Fonte de Abastecimento			Turbidez	pН	Cloro Residual	Flouoreto	Coli. Total	Coli.Fecal		
1	ETA - Reservatório Apoiado	ETA	2 uH	0,51 uT	7,3	0,9 mg/L	0,61 mg/L	Ausência	Ausência		
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	ETA	2 uH	0,51 uT	7,3	0,9 mg/L	0,61 mg/L	Ausência	Ausência		
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	Reservatório Vila Nery	1,6 uH	<0,3 uT	7,2	1 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	Reservatório Vila Alpes	2,4 uH	0,38 uT	6,4	1 mg/L	<0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	São Sebastião	1 uH	<0,3 uT	7	1,1 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	Poço Vila Alpes	1,5 uH	<0,3 uT	6,3	0,8 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência		
7	Jardim Novo Horizonte	Poço Tramer	<1 uH	<0,3 uT	6,1	1 mg/L	<0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
8	Cruzeiro do Sul	Poço Cruzeiro do Sul	1 uH	<0,3 uT	6,6	0,81 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência		
9	Boa Vista	Poço Boa Vista	1 uH	0,31 uT	6,9	0,84 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência		
10	Parque Faber	Poço Faber	1,7 uH	0,37 uT	7,1	1,04 mg/L	0,77 mg/L	Ausência	Ausência		
11	Santa Felicia	Poço Santa Felícia	1,1 uH	0,32 uT	6,2	0,9 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência		
12	São Carlos III	Poço São Carlos III	<1 uH	0,3 uT	6,5	1,1 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência		
13	Ipanema/Montreal	Poço Terra Nova	1,2 uH	<0,3 uT	6,1	0,8 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência		
14	Parque Fher	Poço Fehr	1,2 uH	0,32 uT	6,1	0,9 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência		
15	Parque Industrial	Poço Jockey Clube	1,2 uH	0,32 uT	6	1,1 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência		
16	Jokey Club	Poço Jockey Clube	1,2 uH	0,32 uT	6	1,1 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência		
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	São Sebastião	1 uH	<0,3 uT	7	1,1 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	Poço Nova Estância	1,8 uH	0,34 uT	6,3	0,8 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência		
19	Vila Nery	Poço Vila Nery	2,4 uH	0,38 uT	6,4	1 mg/L	<0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	Reservatório V Nery	1,6 uH	<0,3 uT	7,2	1 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência		
21	Constantino Amstaldem	Poço Maria E. Fagá	1,1 uH	0,3 uT	6,3	1,1 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência		
22	Douradinho	Poço Douradinho	1 uH	<0,3 uT	6,4	0,7 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência		
23	Cidade Aracy	Poço Cidade Aracy	1,7 uH	0,31 uT	6,5	1,1 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência		
24	Samambaia Residencial	Poço Ecotecnológico	1,1 uH	0,3 uT	6	1,1 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência		
25	Água Vermelha	Poço Água Vermelha	<1 uH	<0,3 uT	6,6	0,8 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência		
26	Santa Eudóxia	Poço Santa Eudóxia	<1 uH	<0,3 uT	6,3	1,4 mg/L	>0,8 mg/L	Ausência	Ausência		
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	Poço CDHU	<1 uH	0,3 uT	6,3	0,9 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência		
28	C.E.A.T.	Reservatório CEAT	1,4 uH	0,31 uT	7	1,2 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência		
29	Res. Tutoya do Vale	Poço Tutoya do Vale	1 uH	<0,3 uT	5,4	1,3 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência		
31	Azulville	Poço Azulville	1 uT	0,3 uT	6	1 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência		
33	Terra Nova - São Carlos I	Poço Terra Nova	1,2 uT	<0,3 uT	6,1	0,8 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência		

	Média dos Parâmetros							
Código Zona de Abastecimento / Fonte de Abastecimento	Cor	Turbidez	pН	Cloro Residual	Flouoreto	Coli. Total	Coli.Fecal	
29 Poço Tutoya do Vale	1 uH	<0,3 uT	5,4	1,3 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência	
30 Poço Cica - Vital Brasil	1,7 uT	0,32 uT	6,6	1 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência	
31 Poço Azulville	1 uT	0,3 uT	6	1 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência	
32 Poço CEAT	1,7 uT	0,52 uT	7,7	1,3 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência	
34 Poço Embaré	1,1 uH	<0,3 uT	6,1	1,2 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência	
35 Poço Antenor Garcia	1,5 uH	0,3 uT	7,5	0,8 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência	
36 Poço Village Dahma	1,2 uH	<0,3 uT	5,9	1,3 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência	
38 Poço Abdelnur	<1 uH	<0,3 uT	8,1	0,7 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência	
39 Poço Faber I	2 uH	0,41 uT	7,7	0,9 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência	
40 Poço Faber II	1,6 uH	0,36 uT	6,7	1,0 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência	
41 Poço Faber III	<1 uH	<0,3 uT	6,5	1,7 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência	

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.