

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	1 uH	0,59 uT	7,1	0,8 mg/L	0,69 mg/L	Ausência*	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	1 uH	0,59 uT	7,1	0,8 mg/L	0,69 mg/L	Ausência*	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	1 uH	0,49 uT	6,5	0,6 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,35 uT	6,2	0,8 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	1 uH	0,47 uT	7,2	0,7 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	<1 uH	0,35 uT	6,2	0,8 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	<1 uH	0,23 uT	6,2	0,7 mg/L	0,61 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	<1 uH	0,25 uT	6,2	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	<1 uH	0,34 uT	6,6	0,7 mg/L	0,68 mg/L	Ausência*	Ausência
10	Parque Faber	<1 uH	0,35 uT	7	1 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	0,25 uT	6,8	0,8 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	<1 uH	0,23 uT	6,5	0,9 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	0,25 uT	6,8	0,7 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	0,25 uT	6,8	0,7 mg/L	0,75 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	0,26 uT	6,3	0,8 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	0,26 uT	6,3	0,8 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	1 uH	0,47 uT	7,2	0,7 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	<1 uH	0,26 uT	6,6	0,8 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	<1 uH	0,25 uT	6,5	0,8 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	1 uH	0,49 uT	6,5	0,6 mg/L	0,67 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	0,22 uT	6,6	0,9 mg/L	0,64 mg/L	Ausência*	Ausência
22	Douradinho	<1 uH	0,24 uT	6,6	0,8 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
23	Cidade Aracy	<1 uH	0,27 uT	6,7	0,9 mg/L	0,6 mg/L	Ausência*	Ausência
24	Samambaia Residencial	<1 uH	0,36 uT	6,2	0,7 mg/L	0,61 mg/L	Ausência*	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	0,29 uT	6,4	0,9 mg/L	<0,6 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	<1 uH	0,29 uT	6,3	0,7 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	<1 uH	0,3 uT	6	0,9 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	1 uH	0,41 uT	7,4	1 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	<1 uH	0,36 uT	5,6	0,5 mg/L	0,6 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	0,34 uT	6,4	0,8 mg/L	>0,8 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	<1 uH	0,31 uT	6,4	0,8 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência

ausente* - presença em 01 ou 02 amostras - ausente na coleta

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.