

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	3 uH	0,66 uT	7,2	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	3 uH	0,66 uT	7,2	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	5 uH	0,46 uT	7	0,5 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,2 mg/L	0,77 mg/L	Ausência	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	3 uH	0,66 uT	7,2	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	<1 uH	<0,30 uT	6,1	1,2 mg/L	0,77 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	<1 uH	<0,30 uT	6,2	0,46 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	4 uH	0,64 uT	6,4	1 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	2 uH	0,6 uT	6,5	0,7 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	<1 uH	0,35 uT	7	0,92 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	<0,30 uT	6,3	0,86 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	<1 uH	<0,30 uT	6,3	0,73 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	<0,30 uT	6,1	0,91 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	<0,3 uT	6,2	0,96 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	<0,30 uT	6,2	1 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	<0,30 uT	6,2	1 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	3 uH	0,66 uT	7,2	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	<1 uH	<0,30 uT	6,2	1,02 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	6 uH	0,61 uT	6,3	0,9 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	5 uH	0,46 uT	7,7	0,5 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	0,64 uT	6,3	0,82 mg/L	0,69 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	2 uH	<0,30 uT	6,4	1,18 mg/L	0,74 g/L	Ausência	Ausência
23	Cidade Aracy	1 uH	0,46 uT	6,4	0,92 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	1 uH	0,3 uT	6,1	1,02 mg/L	>0,80 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	1 uH	0,23 uT	6,3	0,91 mg/L	0,63 mg/L	Ausência*	Ausência
26	Santa Eudóxia	2 uH	0,31 uT	6,2	1,41 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	1 uH	1 uT	6,2	1,24 mg/L	0,78 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	5 uH	0,93 uT	6,8	0,98 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	1 uH	<0,30 uT	<6,0	0,83 mg/L	>0,8 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	<0,30 uT	6,1	0,91 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	<1 uH	<0,30 uT	6,02	0,67 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	<1 uH	<0,30 uT	7,45	0,9 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.