

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	2 uH	0,35 uT	7,6	1,05 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,27 uT	7,4	0,99 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,16 uT	6,3	0,7 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	<1 uH	0,16 uT	6,1	0,87 mg/L	0,61 mg/L	Ausência*	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	<1 uH	0,15 uT	6,2	0,88 mg/L	0,65 mg/L	Ausência*	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	<1 uH	0,17 uT	6,3	0,77 mg/L	0,61 mg/L	Ausência*	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	<1 uH	0,18 uT	6	1,2 mg/L	0,77 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	<1 uH	0,16 uT	5,9	0,6 mg/L	0,74 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	<1 uH	0,21 uT	6,4	0,81 mg/L	0,8 mg/L	Ausência*	Ausência
10	Parque Faber	<1 uH	0,14 uT	7,2	0,86 mg/L	0,72 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	<1 uH	0,29 uT	6,4	0,88 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
12	São Carlos III	<1 uH	0,16 uT	6,1	0,81 mg/L	0,63 mg/L	Ausência*	Ausência*
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	0,13 uT	6,05	0,78 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	0,15 uT	6,9	0,79 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	0,14 uT	5,95	0,78 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	0,14 uT	5,95	0,78 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	1 uH	0,18 uT	6,2	1 mg/L	0,68 mg/L	Ausência*	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	<1 uH	0,18 uT	6,2	1,0 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	<1 uH	0,16 uT	6,3	0,7 mg/L	0,74 mg/L	Ausência*	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	<1 uH	0,43 uT	7,3	1 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	0,17 uT	6,4	0,77 mg/L	0,61 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	<1 uH	0,13 uT	6,4	0,77 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
23	Cidade Aracy	1 uH	0,15 uT	6,3	0,82 mg/L	0,68 mg/L	Ausência*	Ausência
24	Samambaia Residencial	1 uH	0,38 uT	5,8	0,55 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	0,22 uT	6,4	0,62 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	<1 uH	0,12 uT	5,9	0,71 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	<1 uH	0,15 uT	5,8	0,82 mg/L	0,84 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	4 uH	0,67 uT	7,4	0,84 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	<1 uH	0,17 uT	<6,0	0,91 mg/L	>0,80 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	0,13uT	6,05	0,78 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	<1 uH	0,2 uT	<6,0	0,58 mg/L	0,66 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	<1 uH	0,18 uT	7,93	1,09 mg/L	0,8 mg/L	Ausência	Ausência

ausente* - presença em 01 ou 02 amostras - ausente na coleta

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.