

Código	Zona de Abastecimento	COR	TURBIDEZ	PH	CLORO RESIDUAL	FLUORETO	COLI.TOTAL	COLI.FECAL
1	ETA - Reservatório Apoiado	3 uH	0,25 uT	7,6	1,34 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
2	Rui Barbosa - Reservatório Apoiado	3 uH	0,25 uT	7,6	1,34 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
3	Vila Nery - Reservatório Apoiado	3 uH	0,26 uT	6,6	1,02 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
4	Vila Alpes - Reservatório Apoiado	3 uH	0,23 uT	6,5	1,24 mg/L	0,63 mg/L	Ausência*	Ausência
5	Vila Alpes - Reservatório Elevado	3 uH	0,25 uT	7,6	1,34 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
6	Distrito Industrial Miguel Abdelnur	3 uH	0,23 uT	6,5	1,24 mg/L	0,63 mg/L	Ausência	Ausência
7	Jardim Novo Horizonte	1 uH	0,12 uT	6,1	0,95 mg/L	>0,80 mg/L	Ausência	Ausência
8	Cruzeiro do Sul	1 uH	0,16 uT	6,3	1,16 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
9	Boa Vista	3 uH	0,26 uT	6,6	1,11 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
10	Parque Faber	2 uH	0,18 uT	7,1	1,19 mg/L	0,61 mg/L	Ausência	Ausência
11	Santa Felícia	5 uH	0,16 uT	6,3	1,13 mg/L	0,69 mg/L	Ausência*	Ausência
12	São Carlos III	<1 uH	0,16 uT	6,5	1,24 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
13	Ipanema/Montreal	<1 uH	0,13 uT	6,31	1,19 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
14	Parque Fher	<1 uH	0,13 uT	6,32	1,25 mg/L	0,8 mg/L	Ausência	Ausência
15	Parque Industrial	<1 uH	0,17 uT	6,2	1,24 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
16	Jokey Club	<1 uH	0,17 uT	6,2	1,24 mg/L	0,64 mg/L	Ausência*	Ausência
17	Ruy Barbosa/Nova Estância	3 uH	0,25 uT	7,6	1,34 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência
18	Nova Estância - Reservatório Elevado	1,5 uH	0,2 uT	6,3	0,83 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
19	Vila Nery	3 uH	0,25 uT	6,4	1,16 mg/L	0,7 mg/L	Ausência	Ausência
20	Vila Nery - Reservatório Elevado	3 uH	0,26 uT	6,6	1,02 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
21	Constantino Amstaldem	<1 uH	0,17 uT	6,2	1,24 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
22	Douradinho	<1 uH	0,14 uT	6,4	0,5 mg/L	0,71 g/L	Ausência*	Ausência
23	Cidade Aracy	2 uH	0,23 uT	6,4	0,91 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
24	Samambaia Residencial	2 uH	0,12 uT	6,1	1,25 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
25	Água Vermelha	<1 uH	0,1 uT	6,5	0,99 mg/L	0,73 mg/L	Ausência	Ausência
26	Santa Eudóxia	<1 uH	0,11 uT	6,3	0,99 mg/L	0,64 mg/L	Ausência	Ausência
27	Res. Waldomiro Lobe Sobrinho	1 uH	0,14 uT	6	0,72 mg/L	0,65 mg/L	Ausência	Ausência
28	C.E.A.T.	8 uH	0,81 uT	6,8	0,99 mg/L	0,62 mg/L	Ausência	Ausência
29	Res. Tutoya do Vale	1 uH	0,15 uT	<6,0	0,92 mg/L	<0,60 mg/L	Ausência	Ausência
33	Terra Nova - São Carlos I	<1 uT	0,13 uT	6,31	1,19 mg/L	0,71 mg/L	Ausência	Ausência
34	Poço Embaré	1 uH	0,16 uT	6,08	1,4 mg/L	0,76 mg/L	Ausência	Ausência
35	Poço Antenor Garcia	2 uH	0,16 uT	7,9	0,9 mg/L	0,68 mg/L	Ausência	Ausência

Ausência* - presença em 01 ou 02 amostras - ausente na recoleta

Para evitar riscos de saúde consumir água tratada.